

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655260, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000339-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть, (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 12:25:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка д. Большой Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Большой Сюттик

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020

Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000324-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлен (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Евдокия

Астанаева Е.И.
Ф.И.О


Заместитель руководителя ИЛЦ
 филиала в Ширинском районе: _____

Мирошниченко

подпись

Мирошниченко С.В.
Ф.И.О

М.П:



подпись



707

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 Мирощниченко С.В.
 " _____ " _____ 20 ____ г.
 7 апреля 2020 г.



Регистрационный № 707-ШИР-ЭЗ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000339-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водоразборная колонка д. Большой Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Большой Сюттик

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-ОИ от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	19	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из распределительной сети по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ


подпись


подпись

Ф.И.О

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000338-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные), (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 12:20:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина, д. Большой Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Большой Сюттик

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020

Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000323-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Астанаева Е.И.

Ф.И.О

Заместитель руководителя ИЛЦ
филиала в Ширинском районе: _____

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О

М.П.



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 10.03.2020 13:30:00 Дата окончания исследования пробы: 11.03.2020 14:00:00

Зав. микробиологической
лабораторией _____


Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №111;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач

 Мирошниченко С.В.
 " _____ " _____ 20____ г.
 7 апреля 2020 г.

Регистрационный № 708-ШИР-ЭЗ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000338-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скважина, д. Большой Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Большой Сюттик

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-ОИ от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Источники централизованного водоснабжения (подземные)**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000337-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть, (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 12:10:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В.

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка с. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Набережная

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020

Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000322-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Астанаева Е.И.
Ф.И.О

Заместитель руководителя ИЛЦ
 филиала в Ширинском районе: _____

подпись

Мирошниченко С.В.
Ф.И.О



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	15	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 10.03.2020 13:30:00 Дата окончания исследования пробы: 11.03.2020 14:00:00

Зав. микробиологической
лабораторией _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №110;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач  Мирощниченко С.В.
" _____ " _____ 20 _____ г.


Регистрационный № 709-ШИР-ЭЗ

7 апреля 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000337-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водоразборная колонка с. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Набережная

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-OI от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	15	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из распределительной сети по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

подпись

Ф.И.О

подпись

Грошкин Д.В.

Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000336-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные), (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 11:50:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина с. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, с. Копьево

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020 Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000321-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.
подпись Ф.И.О.

Заместитель руководителя ИЛЦ филиала в Ширинском районе: Мирошниченко С.В.
подпись Ф.И.О.

М.П.



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 10.03.2020 13:30:00

Дата окончания исследования пробы: 11.03.2020 14:00:00

Зав. микробиологической
лабораторией _____



Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №109;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Мирошниченко С.В.
" " " 20 г.



Регистрационный № 710-ШИР-ЭЗ

7 апреля 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000336-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скважина с. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, с. Копьево

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-ОИ от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Источники централизованного водоснабжения (подземные)**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000335-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть, (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 11:20:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка д. Малый Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Малый Сюттик

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020

Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000320-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Астанаева Е.И.

Астанаева Е.И.

Ф.И.О

Заместитель руководителя ИЛЦ
филиала в Ширинском районе: _____

подпись

Мирошниченко С.В.

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О

М.П.



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	18	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 10.03.2020 13:30:00

Дата окончания исследования пробы: 11.03.2020 14:00:00

Зав. микробиологической
лабораторией _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №108;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Регистрационный № 711-ШИР-ЭЗ

7 апреля 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000335-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водоразборная колонка д. Малый Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Малый Сюттик

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-OI от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	18	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из распределительной сети по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

подпись

Ф.И.О

подпись

Трошкин Д.Е.

Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000334-20 от 17 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные), (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020 11:10:00

Дата и время доставки пробы: 10.03.2020 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН:1908003424, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина, д. Малый Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Малый Сюттик

Программа ИЛЦ: №197-SHI-ИЛЦ от 11.03.2020 Акт отбора: №330-SHI-ИЛЦ-АО от 10.03.2020

Код пробы (образца): SHI0000319-20-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Романов В.В., начальник ЖКХ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И. подпись

Ф.И.О

Заместитель руководителя ИЛЦ филиала в Ширинском районе: Мирошниченко С.В. подпись

Ф.И.О

М.П.



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 10.03.2020 13:20:00 Дата окончания исследования пробы: 11.03.2020 14:00:00

Зав. микробиологической лабораторией _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №107;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

" " 20 г.

Регистрационный № 712-ШИР-ЭЗ

7 апреля 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000334-20 от 17 марта 2020 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Набережная, 30В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скважина, д. Малый Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район, д. Малый Сюттик

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ 134-SHI-OI от 27.03.2020г

4. Наименование пробы (образца): **Источники централизованного водоснабжения (подземные)**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в100 мл	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.


Врач по общей гигиене

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ



подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О



подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О